

村商ニュース 6 月号

冷媒工事に関する平成 25 年度国交省仕様書の主な改定内容

- I 被覆銅管の被覆材は「**難燃性のポリエチレン保温材**」となります
- II 被覆材のつぶれ防止として**保護プレートの使用**が義務化されます
- III 保温材の継ぎ目には**断熱粘着テープの 1/2 重ね巻き施工**が明記されます
- IV 冷媒管と制御線を共吊りする場合は、**支持部で制御線に損傷を与えないようにすること**が明記されます
- V 冷媒用銅管の立て管は、**立て管長の中間部で一箇所固定すること**が明記されます。